



## ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

№ 106 от 15.09.2016

### ПРИКАЗ

Об утверждении проекта и установлении границ и режима зон санитарной охраны водозаборных скважин №№ Т-01809, ТМ-65 для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения Нарымского сельского поселения (Парабельский район, Томская область)

В соответствии с пунктами 4 и 5 статьи 18 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», руководствуясь подпунктом 39 пункта 9 Положения о Департаменте природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области, утвержденного постановлением Губернатора Томской области от 23.11.2007 № 153 «Об утверждении Положения о Департаменте природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области», учитывая санитарно-эпидемиологическое заключение Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Томской области в Каргасокском районе от 07.07.2016 № 70.КР.03.000.Т.000012.07.16:

#### ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый «Проект зон санитарной охраны на действующий водозабор подземных вод МУП «Нарымское жилищно-коммунальное хозяйство», в соответствии с приложением № 1 к настоящему приказу (хранится по адресу: г. Томск, пр. Кирова, 14, каб. 25).
2. Установить границы зон санитарной охраны водозаборных скважин №№ Т-01809 (с. Нарым), ТМ-65 (п. Шпалозавод) для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения Нарымского сельского поселения (Парабельский район, Томская область), в соответствии с приложением № 2 к настоящему приказу.
3. Установить режим использования территории зоны санитарной охраны водозаборных скважин №№ Т-01809 (с. Нарым), ТМ-65 (п. Шпалозавод) для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения Нарымского сельского поселения (Парабельский район, Томская область), в соответствии с приложением № 3 к настоящему приказу.
4. Комитету государственного экологического надзора Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области организовать контроль за реализацией водоохраных мероприятий, предусмотренных


«Проектом зон санитарной охраны на действующий водозабор подземных вод МУП «Нарымское жилищно-коммунальное хозяйство».

5. Направить настоящий приказ в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Томской области (Пилипенко В.Г.) для организации контроля за реализацией водоохраных мероприятий, предусмотренных «Проектом зон санитарной охраны на действующий водозабор подземных вод МУП «Нарымское жилищно-коммунальное хозяйство» в течении 10 дней со дня его принятия.

5. Направить настоящий приказ в Департамент информационной политики Администрации Томской области (Севостьянов А.В.) для опубликования в средствах массовой информации в течении 10 дней со дня его принятия.

6. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник Департамента



С.Я.Трапезников

Приложение 2  
к приказу Департамента природных  
ресурсов и охраны окружающей среды  
Томской области  
от 15.09.2016 № 106

**Границы зон санитарной охраны водозаборных скважин  
№№ Т-01809 (с. Нарым), ТМ-65 (п. Шпалозавод) для целей питьевого и  
хозяйственно-бытового водоснабжения Нарымского сельского поселения  
(Парабельский район, Томская область)**

1. Границу первого пояса зон санитарной охраны установить:
  - 1.1. для водозаборной скважины № Т-01809 (с. Нарым) в размере 12 м на восток от оголовка скважины, 22 м на юг, 25 м на северо-запад, 20 м на север, 30 м на запад;
  - 1.2. для водозаборной скважины № ТМ-65 (п. Шпалозавод) в размере 10 м от оголовка скважины.
2. Границу второго пояса зон санитарной охраны установить:
  - 2.1. для водозаборной скважины № Т-01809 (с. Нарым) вдоль по потоку подземных вод протяженностью (L) 62,5 м, ширина области захвата (2d) - 60 м;
  - 2.2. для водозаборной скважины № ТМ-65 (п. Шпалозавод) вдоль по потоку подземных вод протяженностью (L) 60,0 м, ширина области захвата (2d) - 60 м.
3. Границу третьего пояса зон санитарной охраны установить:
  - 3.1. для водозаборной скважины № Т-01809 (с. Нарым) вдоль по потоку подземных вод протяженностью (L) 908,1, ширина области захвата (2d) - 71,8 м;
  - 3.2. для водозаборной скважины № ТМ-65 (п. Шпалозавод) вдоль по потоку подземных вод протяженностью (L) 866,2 м, ширина области захвата (2d) - 60 м.

**Режим использования территории зоны санитарной охраны водозаборных скважин №№ Т-01809 (с. Нарым), ТМ-65 (п. Шпалозавод) для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения Нарымского сельского поселения (Парабельский район, Томская область)**

1. Мероприятия по первому поясу зоны санитарной охраны (далее – ЗСО):

1.1. Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.

1.2. Не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно - бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений.

1.3. Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса.

В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе.

1.4. Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов.

1.5. Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО.

1.6. Санитарные мероприятия в пределах первого пояса ЗСО должны выполняться органами коммунального хозяйства или другими владельцами водозаборных скважин.

2. Мероприятия по второму и третьему поясам ЗСО:

2.1. Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.

2.2. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно - эпидемиологического надзора.

В пределах второго пояса ЗСО подземных источников водоснабжения Не допускается:

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обуславливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

- применение удобрений и ядохимикатов;

- рубка леса главного пользования и реконструкции.

2.3. Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли.

2.4. Запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламоохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля.

2.5 Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.

2.6. Выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).

2.7. Санитарные мероприятия в пределах первого пояса ЗСО должны выполняться органами коммунального хозяйства или другими владельцами водозаборных скважин.

3. На территории первого, второго и третьего поясов зон санитарной охраны и в полосе водоводов выполняются иные мероприятия, предусмотренные СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и «Проектом зоны санитарной охраны на действующий водозабор подземных вод МУП «Нарымское жилищно-коммунальное хозяйство».