

ПРИКАЗ
(распоряжение)

Номер документа	Дата составления
87	23.03.2015

Об утверждении проекта и
установлении границ и режима
зон санитарной охраны
водозаборных скважин №№ СТ-170,
СТ-178 для целей питьевого и
хозяйственно-бытового водоснабжения
объектов Чкаловского месторождения
ОАО «Томскнефть» ВНК»
(Томская область, Александровский район)

В соответствии с пунктами 4 и 5 статьи 18 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (в редакции от 29 декабря 2014 года № 458-ФЗ), руководствуясь подпунктом 39 пункта 9 Положения о Департаменте природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области, утвержденного постановлением Губернатора Томской области от 23 ноября 2007 года № 153 (в редакции постановления Губернатора Томской области от 19 сентября 2014 года № 75), учитывая санитарно-эпидемиологическое заключение Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Томской области в городе Стрежевом от 13 февраля 2015 года № 70.СТ.01.000.Т.000002.02.15:

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый «Проект организации зон санитарной охраны артезианских скважин Чкаловского месторождения (Александровский район, Томская область)», в соответствии с приложением № 1 к настоящему приказу (хранится по адресу: г. Томск, пр. Кирова 14, к. 25).

2. Установить границы зон санитарной охраны водозаборных скважин №№ СТ-170, СТ-178 для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения объектов Чкаловского месторождения ОАО «Томскнефть» ВНК (Томская область, Александровский район)», в соответствии с приложением № 2 к настоящему приказу.

3. Установить режим использования территории зон санитарной охраны водозаборных скважин №№ СТ-170, СТ-178 для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения объектов Чкаловского месторождения ОАО «Томскнефть» ВНК (Томская область, Александровский район), в соответствии с приложением № 3 к настоящему приказу.


4. В течение 10 дней направить настоящий приказ в Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Томской области (Быков В.А.), Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Томской области (Пилипенко В.Г.) для организации контроля за реализацией водоохранных мероприятий, предусмотренных «Проектом организации зон санитарной охраны артезианских скважин Чкаловского месторождения (Александровский район, Томская область)».

5. В течение 10 дней с момента утверждения направить настоящий приказ в Департамент информационной политики Администрации Томской области (Севостьянов А.В.) для опубликования в средствах массовой информации.

6. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области – председателя комитета эколого-экономической экспертизы Мершину Г.И.

Руководитель организации

начальник
(должность)


(личная подпись)

И.Г.Тарасов
(расшифровка подписи)



Приложение 2
к приказу Департамента природных
ресурсов и охраны окружающей среды
Томской области

от « 23 » марта 2015 № 87

**Границы
зон санитарной охраны водозаборных скважин №№ СТ-170, СТ-178 для целей
питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения объектов Чкаловского
месторождения ОАО «Томскнефть» ВНК (Томская область,
Александровский район)**

1. Границу первого пояса зоны санитарной охраны установить для каждой скважины формой окружности радиусом 15 метров от устьев скважин, с учетом наложения (расстояние между скважинами составляет 5,6 метра).

2. Границу второго пояса зоны санитарной охраны установить для каждой скважины формой окружности радиусом 20 метров от устьев скважин, с учетом наложения.

3. Границу третьего пояса зоны санитарной охраны установить единым контуром формой окружности радиусом 143 метра от расчетной точки, взятой в центре условной линии, соединяющей две скважины.

Приложение 3
к приказу Департамента природных
ресурсов и охраны окружающей среды
Томской области

от « 23 » марта 2015 № 87

**Режимы
использования территории зоны санитарной охраны водозаборных скважин
№№ СТ-170, СТ-178 для целей питьевого и хозяйственно-бытового
водоснабжения объектов Чкаловского месторождения
ОАО «Томскнефть» ВНК (Томская область, Александровский район)**

1. Мероприятия по первому поясу зоны санитарной охраны (далее - ЗСО)

1.1. Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.

1.2. Не допускаются посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений.

1.3. Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО, с учетом санитарного режима на территории второго пояса.

В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе.

1.4. Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов.

1.5. Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО.

1.6. Санитарные мероприятия в пределах первого пояса ЗСО должны выполняться органами коммунального хозяйства или другими владельцами водопроводов.

2. Мероприятия по второму и третьему поясам ЗСО

2.1. Выявление, тампонирующее или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.

2.2. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

2.3. Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли.

2.4. Запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения, при наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля.

2.5. Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.

2.6. Выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).

2.7. Не допускается на территории второго пояса ЗСО:

размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обуславливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

применение удобрений и ядохимикатов;

рубка леса главного пользования и реконструкции.

2.8. Санитарные мероприятия в пределах второго и третьего поясов должны выполняться владельцами объектов, оказывающих (или могущих оказать) отрицательное влияние на качество воды источников водоснабжения.

3. На территории первого, второго, третьего поясов зон санитарной охраны и в полосе водоводов выполняются иные мероприятия, предусмотренные СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и «Проектом организации зон санитарной охраны артезианских скважин Чкаловского месторождения (Александровский район, Томская область)».